

④7 本郷喜之床




旧所在地	東京都文京区本郷		
構造、階数、用途	木造、2階建、商業施設		
建築年	1910	移築年	1980
最高高さ(m)	7.72	標高(m)	100.50
建築面積(㎡)	75.19	延床面積(㎡)	75.19

●町屋風の平面を持つ建築物だが、土間はなく理髪店として営業していた。


●1階センサーは理髪店として使われていた部屋の床上に設置した。

●長辺方向の剛性が高い町屋の特徴が表れている。

○センサー設置状況






1 階平面図




2 階平面図

④7 本郷喜之床



RD 法による自由振動波形



□推定固有振動数

EW 4.71Hz

NS 3.17Hz

□推定減衰定数

EW 1.02%

NS 1.54%

[RD 法(対数減衰率)]

H/V スペクトル

